



Ajuntament de Tona

Dependència Secretaria General	
Codi de Verificació Electrònica (COVE)	
Codi de Document	Codi d' Expedient SG/2024/19

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 1 DE FEBRER DE 2024

EXTRACTE DELS ACORDS adaptat al reglament ue 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i a la lliure circulació d'aquestes dades

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 2024/3

Caràcter: Ordinària

Data: 1/02/2024

Horari: 19:30h. – 20:10. hores

Lloc: Ajuntament de Tona - Sala de sessions de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació esborrany acta sessió anterior del dia 25 de gener de 2024
2. Pròrroga del termini per a la reparació dels desperfectes i/o deficiències en les obres d'ampliació de la biblioteca Caterina Figueras i per a la presentació de la documentació requerida a l'empresa Serveis Integrals 360 Plus, SL
3. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 25 DE GENER DE 2024

[...]

Primer.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior corresponent a la Junta de Govern Local del dia 25 de gener de 2024, així com la transcripció al llibre corresponent.

2.- PRÒRROGA DEL TERMINI PER A LA REPARACIÓ DELS DESPERFECTES I/O DEFICIÈNCIES EN LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE LA BIBLIOTECA CATERINA FIGUERAS I PER A LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA A L'EMPRESA SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 28 de desembre de 2023, va acordar que hi havia desperfectes i/o deficiències de funcionament en les obres d'ampliació de la biblioteca Caterina Figueras, imputables a l'empresa Serveis Integrals 360 Plus, SL i que calia la presentació de documentació, segons es relaciona:



Ajuntament de Tona

Dependència Secretaria General	
Codi de Verificació Electrònica (COVE)	
Codi de Document	Codi d' Expedient SG/2024/19

A) Treballs a executar

- 1.Resoldre discontinuïtat en la rasant entre el paviment de panot i la reixa de recollida d'aigües pluvials situada a l'entrada exterior des del Carrer Josep Homs. (Aquest punt afecta greument a l'accessibilitat de la planta primera de l'equipament)
- 2.Connexió i posada en funcionament de tres columnes d'enllumenat situades a l'exterior de l'edifici a la façana del Carrer Antoni Figueras.
- 3.Neteja o reparació acabat de façana SATE.
- 4.Falta col·locar tub acer inoxidable al forat del sobreeixidor.
- 5.Falta retirar peces de vorada i palet, així com neteja plàstics, etc ...
- 6.Falta resoldre l'acabat del mur de formigó vist

En la visita d'obra prèvia a l'execució dels treballs, es realitzarà un repàs per tal de veure altres possibles punts objecte de reparacions.

B) Documentació a aportar

- 1.Certificat de l'instal·lador de la instal·lació de intrusió per poder connectar a la central receptora d'alarmes.
- 2.Referències de colors pintura, SATE, fusteria, ...
- 3.Certificats de materials, com armat fonaments, murs i sostres, perfils metàl·lics estructura, portes RF, certificats proves estanquitat cobertes, etc ...

C) D'acord amb el punt 5 de l'article onzè del contracte, obligacions del contractista de caràcter específic, manca per aportar la documentació següent:

- 1.CEE de l'edifici acabat (Certificat d'Eficiència Energètica)
- 2.As Built de l'obra acabada i de les instal·lacions, memòria en format word, part gràfica en format editable dwg i projecte total en format pdf.

Atès que es concedia a l'empresa Serveis Integrals 360 Plus, SL un termini de 15 dies, des de la recepció de la corresponent notificació, per a la reparació dels desperfectes i/o deficiències de funcionament i per aportar la documentació esmentada, finalitzant el dia 24 de gener de 2024.

Atès que en data 24 de gener de 2024, núm. de Registre d'Entrada 303, l'empresa Serveis Integrals 360 Plus, SL ha presentat instància sol·licitant una pròrroga de dos mesos per a l'execució dels treballs pendents així com per a la presentació de la documentació sol·licitada.



Ajuntament de Tona

Dependència Secretaria General	
Codi de Verificació Electrònica (COVE)	
Codi de Document	Codi d' Expedient SG/2024/19

[...]

Havent estat informat favorablement per l'Equip d'Alcaldia en sessió del dia 29 de gener de 2024, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Concedir, a l'empresa Serveis Integrals 360 Plus, SL, una pròrroga de 2 mesos per a la finalització dels treballs requerits i per a la presentació de la documentació relacionada a l'acord de la Junta de Govern Local, de data 28 de desembre de 2023, d'acord amb l'informe emès pel [...] Arquitecte Tècnic Municipal. La pròrroga finalitzarà el dia 23 de març de 2024.

Segon.- Notificar el present acord a l'empresa Serveis Integrals 360 Plus, SL amb expressió dels recursos que caben contra aquest acte.

3.- PRECS I PREGUNTES

No se'n formulen.