



Ajuntament de Tona

CODI DE VERIFICACIÓ					
EXPEDIENT NÚM.	URB/2025/317	DOCUMENT NÚM.	SG19I03AM	DATA	04/08/2025
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	Decret Incoació expedient per a l'aprovació del Projecte de reforma de la instal·lació de baixa tensió del camp de futbol				

DECRET núm. 1393/2025

Atès que en data 17 de gener de 2023, Número de Registre REGE17007P, el Sr. Gerard Albacete Ballús, Enginyer Tècnic Industrial, amb número de col·legiat 27.988, va presentar, a petició de l'Ajuntament de Tona, el «Projecte de reforma de la instal·lació de baixa tensió del camp de futbol»,
d'un import segons es relaciona:

Pressupost d'Execució Material	16.153,84 €
13% Despeses Generals sobre 16.153,84 €	2.100,00 €
6% Benefici Industrial sobre 16.153,84 €	969,23 €
Subtotal	19.223,07 €
21% IVA sobre 19.223,07 €	4.036,84 €
Total Pressupost per contracte	23.259,91 €

L'objectiu d'aquest projecte és definir l'ampliació del Quadre General Atletisme després de la instal·lació de les 3 noves torres d'enllumenat i de la transició de l'escomesa del Quadre General Bar/Vestidors de la seva pròpia escomesa antiga amb trifàsic 230V al Quadre General Atletisme. També es justificarà el compliment de les línies elèctriques de la zona Bar/Vestidors funcionant ara amb trifàsic 230/400V.

Es creu necessari instal·lar 3 torres d'enllumenat més pel camp de gespa natural (es deixarà la previsió de potència, la instal·lació d'aquestes es realitzarà en un futur). Degut a aquesta modificació, cal l'ampliació del Quadre General Atletisme per donar servei a les 3 noves torres d'enllumenat. Així mateix, degut al creixement de les necessitats del bar per seguir oferint el millor servei, la potència elèctrica disponible actualment és insuficient, fet que provoca que molts dels elements elèctrics necessaris pel correcte funcionament de l'establiment no es puguin utilitzar. Degut a la necessitat d'una ampliació de potència i la presència de l'escomesa actual trifàsica a 230V, es decideix que aquest quadre s'alimenti a partir del Quadre General d'Atletisme, el qual té capacitat suficient per subministrar l'energia elèctrica necessària pel bar i vestidors. L'escomesa trifàsica 230V que abans alimentava bar/vestidors ara només servirà per alimentar l'enllumenat públic de l'aparcament. Amb el present projecte es preveu la legalització del nou Quadre General de distribució "Atletisme", així com l'escomesa i instal·lació de l'enllumenat de l'aparcament a fi i efecte d'obtenir l'autorització del Departament d'Indústria.

Vist l'informe favorable emès pel Sr. Francesc Ballús Font, Enginyer de l'Ajuntament de Tona i fent-se necessari procedir a l'aprovació del projecte esmentat; és per tot l'exposat que per la present

RESOLC:

Primer.- Incoar expedient per a l'aprovació del «Projecte de reforma de la instal·lació de baixa tensió del camp de futbol», redactat pel el Sr. Gerard Albacete Ballús, Enginyer Tècnic Industrial, amb número de col·legiat 27.988, d'un import segons es relaciona:

Pressupost d'Execució Material	16.153,84 €
13% Despeses Generals sobre 16.153,84 €	2.100,00 €
6% Benefici Industrial sobre 16.153,84 €	969,23 €
Subtotal	19.223,07 €
21% IVA sobre 19.223,07 €	4.036,84 €
Total Pressupost per contracte	23.259,91 €

Segon.- Que per part de Secretaria s'emeti el corresponent informe jurídic sobre el procediment a seguir.

Documents annexats a la resolució:

Núm ordre	Assumpte	Document núm.	Codi de verificació
1	Projecte de reforma de la instal·lació de baixa tensió del camp de futbol	URB19I01B6	

** Per descarregar el document annexat premeu [aquí](#) i introduïu el corresponent codi de verificació del document*

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura.

Lluís Ges Parés
Alcalde
04-08-2025 11:19:03